

VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási iroda



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A TERMÉK ADATAI:

| | |
|-------------------------------------|---|
| Megnevezés: | Kábelspecifikus falon és födémen szerelhető E30, E60, E90 tűzállósági osztályú GRIP kábelköteg tartórendszer |
| Típus: | Kengyelbilincs: 2031-M/15, 2031-M/30, 2031-M/70 Tartó profil: 2031/LW |
| Gyártó cég: | OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH. Co. KG. |
| A gyártás helye: | Hüingser Ring 52. 58710 Menden, Németország. |
| A műszaki dokumentáció jele: | Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-09-007: „Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt der Funktionserhaltsklasse „E30“, „E60“, und „E90“ nach DIN 4102-12:1998-11. (MPA NRW Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen 07.05.2019). |
| A biztonságos alkalmazás feltétele: | A kengyeles bilincsekkel falon és födémen szerelt, a dokumentum 1. táblázatában felsorolt Dätwyler Pyrofil Keram, EUPEN EUCASAFE, LEONI Studer BETAflam, valamint PRYSMIAN SIENOPYR-PLUS típusú kábelek tűz során a táblázat szerinti 30, 60, valamint 90 percen keresztül megtartják működőképességüket. |

Tanúsítjuk, hogy a fent nevezett termék megfelel a DIN 4102-12:1998-11. jelű szabvány előírásainak.

Jelen tanúsítvány a mellékelt, E-0538/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére állítottuk ki.

Az okirat száma:

649/ VNL

Érvényességi ideje:

2024. május 6.

A kiadás dátuma:

2019. 06. 28.

Ferenczi Zoltán
Tanúsító



Albert Krisztián
Tanúsítási irodavezető

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott, gyártási dokumentáció alapján azonosított és vizsgált próbatárgy szerkezetével és anyagminőségével megegyező berendezésekre terjed ki. Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.

A VEIKI-VNL Kft. tűzoltó készülékek szigetelésének és kábelek lángállósági megfelelőségének, valamint tűzálló kábelrendszerek és tartozékaik megfelelőségének tanúsítására a 35000/14802-1/2016 számon kijelölt szervezet.

A NAH által NAH-6-0032/2015 számon akkreditált terméktanúsító szervezet.

Tanúsítási program: VEIKI-VNL-CERT-1A (a mellékelt leírás szerint)