

VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási iroda



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A termék adatai:

Megnevezés: Kábelspecifikus tűzálló acél közepén függesztett hálós kábeltálca rendszer

Típus: Kábeltálca: GRM55 200
Függesztő elem: GMS 170

Gyártó cég: OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG.

A gyártás helye: 58694 Menden, Hüingser Ring 52. Németország.

A dokumentáció jele: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis MPA-E-18-004: Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt der Funktionserhaltklasse E30 bis E90 nach DIN 4102-12:1998-11 entsprechend Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen NRW (VV TB NRW), Ausgabe Juli 2022, Abschnitt C4, lfd. Nr. C.4.9 (MPA NRW 18.08.2023).

A biztonságos alkalmazás feltétele: A dokumentum 1. táblázata szerinti kialakítású, földemen GMS 170 függesztő elemmel szerelhető GRM55 200 típusú kábeltálca rendszereken elhelyezett, az 1. táblázat szerinti EUPEN *EUCASAFE*, Dätwyler *Pyrofil Keram*, Studer Cables AG *BETAflam* típusú kábelek a DIN 4102-12:1998-11 szabvány alapján a táblázat szerinti E30, E60, E90 tűzállósági osztályba sorolhatók.

Tanúsítjuk, hogy a fentnevezett termék a DIN 4102-12:1998-11. jelű szabvány előírásainak megfelel.

Jelen tanúsítvány a mellékelt, E-0838/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot az OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére állítottuk ki.

Az okirat száma:


838/ VNL

Érvényességi ideje:


2028. augusztus 22.

A kiadás dátuma:

2024.02.22.


Valachi Bence
Tanúsító




Ferenczi Zoltán
Tanúsítási irodavezető

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott, gyártási dokumentáció alapján azonosított és vizsgált próbatárgy szerkezetével és anyagminőségével megegyező berendezésekre terjed ki. Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.

A VEIKI-VNL Kft. tűzoltó készülékek szigetelésének és kábelek lángállósági megfelelőségének, valamint tűzálló kábelrendszerek és tartozékaik megfelelőségének tanúsítására a BM/17633-1/2022 számon kijelölt szervezet.

A NAH által NAH-6-0032/2023 számon akkreditált terméktanúsító szervezet.

Tanúsítási program: VEIKI-VNL-CERT-1A (a mellékelt leírás szerint)