

VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási iroda



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A TERMÉK ADATAI:

Megnevezés:	Szabványon kívüli (kábelspecifikus) tűzálló rácsos kábeltálca rendszer
Típus:	GRM 55
Gyártó:	OBO Bettermann Production Deutschland GmbH & Co. KG
A gyártás helye:	Hüinger Ring 52. 58710 Menden, Németország
A műszaki dokumentáció jele:	Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis P-MPA-E-19-004: „Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt der Funktionserhaltklasse „E30“ bis „E90“ nach DIN 4102-12:1998-11 entsprechend der VVTB das Land Nordrhein-Westfalen (MPA-NRW 11.11.2019).

A biztonságos alkalmazás feltétele: A GRM 55 típusú hálós kábeltálcából, valamint a dokumentum 1. sz. táblázatában felsorolt gyártók gyártók táblázat szerinti kábeltípusaiból álló tűzálló kábelspecifikus tűzálló kábelrendszerek a dokumentum táblázata szerinti tűzállósági osztályokba sorolhatók.

Tanúsítjuk, hogy a fentnevezett termék megfelel a DIN 4102-12:1998-11. jelű szabvány előírásainak.

Jelen tanúsítvány a mellékelt E-0578/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot az OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. részére állítottuk ki.

Az okirat száma:

692/ VNL

Érvényességi ideje:


2024. november 10.

A kiadás dátuma:

2020. június 16.


Pölöskei Szilárd
Tanúsító




Ferenczi Zoltán
Tanúsítási Irodavezető

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott, gyártási dokumentáció alapján azonosított és vizsgált próbatárgy szerkezetével és anyagminőségével megegyező berendezésekre terjed ki. Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.

A VEIKI-VNL Kft. tűzoltó készülékek szigetelésének és kábelek lángállósági megfelelőségének, valamint tűzálló kábelrendszerek és tartozékaik megfelelőségének tanúsítására a 35000/14802-1/2016 számon kijelölt szervezet.

A NAH által NAH-6-0032/2015 számon akkreditált terméktanúsító szervezet.

Tanúsítási program: VEIKI-VNL-CERT-1A (a mellékelt leírás szerint).