

VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.

Tanúsítási iroda



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A termék adatai:

Megnevezés: Kábelspecifikus tűzálló acél középén függesztett kábeltálca rendszer
Típus: Kábeltálca: RKSM 610, RKSM 615, RKSM 620
Függesztő elem: MAH 60 100, MAH 60 150, MHA 60 200
Gyártó cég: OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG
A gyártás helye: 58694 Menden, Hüingser Ring 52. Németország.
A dokumentáció jele: Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis MPA-E-18-003:
Kabelanlage mit integriertem Funktionserhalt der
Funktionserhaltklasse E30 bis E90 nach DIN 4102-12:1998-11
entsprechend Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen
NRW (VV TB NRW), Abschnitt C4, lfd. Nr. C. 4.9 (MPA NRW
17.08.2023).

A biztonságos alkalmazás feltétele: A dokumentum 1. táblázata szerinti kialakítású, födemen függesztő
elemmel szerelhető RKSM 610, RKSM 615, RKSM 620 típusú
kábeltálca rendszereken elhelyezett, az 1. táblázat szerinti EUPEN
EUCASAFE, Dätwyler *Pyrofil Keram*, Studer Cables AG *BETAflam*
típusú kábelek a DIN 4102-12:1998-11 szabvány alapján a táblázat
szerinti E30, E60, E90 tűzállósági osztályba sorolhatók.

Tanúsítjuk, hogy a fentnevezett termék a DIN 4102-12:1998-11. jelű
szabvány előírásainak megfelel.

Jelen tanúsítvány a mellékelt, E-0837/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot az OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
részére állítottuk ki.

Az okirat száma:


837/ VNL

Érvényességi ideje:


2028. augusztus 22.

A kiadás dátuma:

2024.02.22.


Valachi Bence
Tanúsító




Ferenczi Zoltán
Tanúsítási irodavezető

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott, gyártási dokumentáció alapján azonosított és vizsgált próbatárgy szerkezetével és anyagminőségével megegyező
berendezésekre terjed ki. Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.

A VEIKI-VNL Kft. tűzoltó készülékek szigetelésének és kábelek lángállóságának, valamint tűzálló kábelrendszerek és tartozékai
megfelelőségének tanúsítására a BM/17633-1/2022 számon kijelölt szervezet.

A NAH által NAH-6-0032/2023 számon akkreditált terméktanúsító szervezet.

Tanúsítási program: VEIKI-VNL-CERT-1A (a mellékelt leírás szerint)