

VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási iroda



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A TERMÉK ADATAI:

Megnevezés: Típus:	Szabványos tűzálló kábelcsatorna rendszer - AESTUVER kábelcsatorna - AESTUVER csatornafedél - TP 710 szigetelőhab, AESTUVER habarcs - BSK-Wxxxx elválasztó szeglet (OBO) - BSK-Bxxxx elválasztó kengyel (OBO)
Gyártó cég:	Fermacell GmbH.
A gyártás helye:	Düsseldorfer Landstrasse 395. 47259 Duisburg, Németország
A műszaki dokumentáció jele:	Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis: P-3320/381/14-MPA BS: Kabelkanäle „AEVESTUVER- Standard Brandschutz- Kabelkanal“ aus „AESTUVER Kabelwannen“ und „AESTUVER Kanaldeckeln“ der Funktionserhaltsklasse E30 und E90 nach DIN 4102-12:1998-11 (iBMB MPA Braunschweig, 06.11.2014). Gutachterliche Stellungnahme Nr. GA-2020/029 -Mey vom 07.05.2020 (IBB GmbH – Ingenieurbüro für Brandschutz von Bauarten, 23.04.2020).
A biztonságos alkalmazás feltétele:	A P-3320/381/14-MPA BS jelű dokumentum 2. pont 1. táblázata szerinti szerkezeti anyagokból a 2, és 3 táblázatban rögzített kialakítású kábelcsatornában elhelyezett kábelek az alkalmazott kábelek függvényében 30 illetőleg 90 percig megtartják működőképességüket.
Tanúsítjuk, hogy a fentnevezett termék megfelel a DIN 4102-12:1998-11. jelű szabvány előírásainak.	

Jelen tanúsítvány a mellékelt, E-0617/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot a OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Kft. részére állítottuk ki.

Az okirat száma:

739/ VNL

Érvényességi ideje:

2026. január 31.

A kiadás dátuma:

2021. március 22.


Pölöskei Szilárd
Tanúsító




Ferenczi Zoltán
Tanúsítási irodavezető

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott, gyártási dokumentáció alapján azonosított és vizsgált próbatárgy szerkezetével és anyagminőségével megegyező berendezésekre terjed ki. Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.

A VEIKI-VNL Kft. a kábelek lángállósági megfelelésének, valamint tűzálló kábelrendszerek és tartozékaik megfelelésének tanúsítására a 35000/14802-1/2016 számon kijelölt szervezet. A NAH által NAH-6-0032/2015 számon akkreditált terméktanúsító szervezet.

Tanúsítási program: VEIKI-VNL-CERT-1A (a mellékelt leírás szerint)