

VEIKI - VNL Villamos Nagylaboratóriumok Kft.
Tanúsítási iroda



H-1158 Budapest, Vasgolyó u. 2-4.
Tel: 417-3157, 417-3158 Fax: 417-3163
E-mail: vnl@vnl.hu

TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY

A TERMÉK ADATAI:

- Megnevezés:** Szabványos tűzálló kengyelbilincs rendszer
- Típus:**
- 2058 LW szerelősín + 2056 M..., 2056 M2..., 2056 M3..., 2056U M...bilincs
 - önállóan szerelt 2056 M..., 2056 M2..., 2056 M3..., 2056U M... bilincs
 - önállóan szerelt ASG 732..., ASL 733... távtartó bilincs.
- Gyártó:** OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG
- A gyártás helye:** Hüingser Ring 52. 58710 Menden, Németország
- A műszaki dokumentáció:** Gutachterliche Stellungnahme Nr. GS 3.2/17-436-5: „Gutachterliche Stellungnahme zum Brand- und Funktionsverhalten von Kabeltragekonstruktionen der OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG, Menden, hinsichtlich der Bewertung als „Normtragekonstruktion“ gemess DIN 4102-12:1998-11 bei einer Kabelverlegung mit Kabelschellen“ (MFPA Leipzig GmbH. 3. Februar 2020).

A biztonságos alkalmazás feltétele:

A dokumentum 3. pont 1-3 táblázat szerint kialakított kábeltartó rendszerek szabványosnak értékelhetők, amennyiben betartásra kerülnek e táblázatokban rögzített konstrukciós előírások, valamint a 3.1 pont szerinti, az acél szerkezeti elemeket terhelő – az E30, E60, E90 tűzállósági osztályra előírt – maximális nyíróerők.

Tanúsítjuk, hogy a fentnevezett termék megfelel a DIN 4102-12:1998-11. jelű szabvány előírásainak.

Jelen tanúsítvány a mellékelt E-0587/VNL jelű Értékelési jegyzőkönyv alapján készült.

Az okiratot az OBO Bettermann Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
részére állítottuk ki.

Az okirat száma:

701/ VNL

Érvényességi ideje:

2025. február 2.

A kiadás dátuma:

2020. augusztus 7.


Pölöskei Szilárd
Tanúsító




Ferenczi Zoltán
Tanúsítási Irodavezető

Az érvényesség csak a tanúsításra benyújtott, gyártási dokumentáció alapján azonosított és vizsgált próbatárgy szerkezetével és anyagminőségével megegyező berendezésekre terjed ki. Az okirat csak teljes terjedelmében, eredeti formájában másolható.
A VEIKI-VNL Kft. tűzoltó készülékek szigetelésének és kábelek lángállósági megfelelőségének, valamint tűzálló kábelrendszerek és tartozékaik megfelelőségének tanúsítására a 35000/14802-1/2016 számon kijelölt szervezet.
A NAH által NAH-6-0032/2015 számon akkreditált terméktanúsító szervezet.
Tanúsítási program: VEIKI-VNL-CERT-1A (a mellékelt leírás szerint).