



Az MSZ EN 13501-1, A1-es tűzvédelmi osztályú, víz-és fagyálló üvegszálas könnyűbetonból készült tűzvédelmi csatorna, a kábelek elhelyezésére a menekülési és mentési útvonalakon. EI30 - EI60-as besorolás MSZ EN 13501-2-nek megfelelő szerelő csatorna, az MSZ EN 1366-5 szerinti vizsgálatok alapján Belső tűz (kábeltűz) esetén a csatorna megakadályozza a tűz áttörését egyik tűzszakasról a másikra

A csatornát konzolokra vagy mennyezeti rögzítésnél függesztő oszlopokkal és konzollokkal illetve menetes rúddal függesztett U-keresztprofilra kell szerelni. Készre szerelt összekötők gondoskodnak a gyors helyszíni szerelésről, a laza fedél gyors ellenőrzést és átalakítást tesz lehetővé.

Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.
Összekötőcsavarokkal és tömítőszalagokkal.



Üvegszál-erősítésű könnyűbeton

Törzsadatok

Cikkszám	7217864
Típus	PLCS D061220
1. megnevezés	tűzvédelmi csatorna EI60
2. megnevezés	függesztett szerelés
Gyártó	OBO
Méret	1000x200x120
Szín	szürke
Anyag	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton
Legkisebb eladási egység	1
menyiségegység	méter
Súly	1990 kg
súly-mértékegység	kg/100 m


Muszaki adatlap

PYROLINE® Con S PLC EI30 - EI60 tűzvédelmi csatorna

Cikkszám: 7217864



Méretetek



hossz	1 000 mm
B méret	308 mm
b méret	200 mm
h méret	120 mm
H méret	190 mm

Műszaki adatok

A lángálló oldalak darabszáma	4
Fedélrögzítés	különálló
EI besorolás - szerelő csatorna	60
Perforálással	nem
Burkolás	nélkül
A szigetelőanyag nyersanyaga	Üvegszál-erősítésű könnyűbeton