

# Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKN, sárgaréz

Cikkszám: 7408952



4-es névleges méretű négyzetes "vak" kazetta egy ellenőrző nyílás elkészítéséhez. Beépítés csatornarendszerekben, álpadlóban vagy üreges padlóban, száraz vagy nedves ápolású padlóban, beltéren. Csak sima felületű padlóburkolatokhoz alkalmas.  
2 db UT3 univerzális tartó felszereléséhez 4 installációs szerelvényhez, tartókerettel / rögzítőkörömmel vagy 6 Modul 45® eszközhöz. 2 APMT2 fedlappal szerelhető.



**CuZn**  
37 sárgaréz

## Törzsadatok

Cikkszám	7408952
1. megnevezés	Négyzetes kazetta
2. megnevezés	vakfedél
Gyártó	OBO
Méret	199x199x100
Anyag	sárgaréz
Legkisebb eladási egység	1
mennyiségegység	Darab
Súly	230 kg
súly-mértékegység	kg/100 darab


# Muszaki adatlap

Szintezhető kazetta ellenőrző nyíláshoz RKN, sárgaréz

Cikkszám: 7408952



## Méretetek



hossz	199 mm
szélesség	199 mm
Magasság	105 mm
h méret	105 mm



## Műszaki adatok

A beépíthető készülékek darabszáma	0
kábelkivezetések száma	0
univerzális tartók száma	2 x UT3
Kivitel	Négyzetes
kábelkivezetős kivitel	Nincs vezeték kimenet
Padlókvágás/szerelőnyílás	201x201
Padlóápolás	nedves
Szétválasztható	nem
Padlómagasság max.	150 mm
Padlómagasság min.	105 mm
alkalmas álpadlóhoz	igen
alkalmas üreges padlóhoz	igen
Alkalmazható padló alatti dobozhoz	250/350
Szerelvénytartók szerelvénykelyhekhez	nem
Beépítési hosszúság	201 mm
Néveleges méret szerelvénybeépítő egységhez	4
Szintezési tartomány max.	150 mm
Szintezési tartomány min.	105 mm
Szabvány	EN 50085-2-2
IP védettség nyitott állapotban	IP00
IP védettség zárt állapotban	IP55
Schutzgrad IK-Code	IK10
Nagy teherbírású kivitel	nem
beépítőrendszer típusa	UT3
Függőleges terhelés, nagy felület	15.000 N-ig
Függőleges terhelés, kis terület	3.000 N-ig
Zulassungen	VDE
A padlóburkolat vastagsága	20 mm